

質 疑 応 答 書

件名 仙台市交通局本局庁舎電力需給

※回答は、入札説明書本編の7(2)により行います。

質 問 事 項		整理番号				局 庁	1
質 問 事 項		回 答					
	入札額を算定する際、力率は100%として算定することによろしいでしょうか。 100%で算定する場合、「入札金額積算内訳書」の力率割引係数を0.85に修正してもよろしいでしょうか。	力率は100%で算定することとし、力率割引係数を修正することは可とする。					
	入札額を算定する際に、基本料金単価・電力量料金単価の他に、各種割引単価を設けることは可能でしょうか。 可能な場合、「入札金額積算内訳書」の様式内容を変更して使用することによろしいでしょうか。	原則として、当局指定の「入札金額積算内訳書」に各種割引後の単価を記入し、入札すること。 なお、必要に応じて貴社独自の様式も添付可とする。					
	電力需給契約書(案)第5条について、弊社は需要場所のエリアによって検針日を設定しているため、必ずしも月末日24時での計量ができない場合がありますが、計量日について別途協議していただくことは可能でしょうか。	別途協議とする。					

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 受付期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに仙台市交通局ホームページに掲載します。