

地下鉄勾当台公園駅エレベーター停止による 閉じ込め事案の発生について

4月21日(火)午後6時10分頃、地下鉄南北線勾当台公園駅において、駅構内店舗への配送業者従業員が約30分間エレベーター内に閉じ込められる事案が発生しました。

復旧まで約2時間にわたり、当該エレベーターが使用できない状況となり、利用者の方にご迷惑をおかけしましたこととおわび申し上げます。

1 発生日時 4月21日(火)午後6時10分頃

2 発生場所

地下鉄南北線勾当台公園駅内

地上1階(市民広場内)～地下1階(改札通路)へのエレベーター

3 発生状況

4月21日(火)午後6時10分頃、駅構内店舗へ物品を配送する配送業者従業員が、納品物を台車に乗せて地上1階からエレベーターに乗車したところ、地下1階に下降する途中で安全装置が作動しエレベーターが停止したため、当該従業員が約30分間にわたり、閉じ込められたもの。なお、当該従業員にけが等はなかった。

4 復旧状況

午後6時41分 閉じ込め者救出完了

午後8時10分 エレベーター復旧完了

5 原因

当該従業員が納品物を台車に乗せる際、台車に取り付けている荷崩れ防止用のベルトひもを使用せず、ひもの先端がエレベーターのかご内に入りきらない状態で下降したため、安全装置が作動し停止したものの。

6 影響

(1) エレベーター利用者への影響

エレベーターが復旧するまでの間、車いすを利用する2名の方がエレベーターを利用できなかった。

(2) エレベーター動作への影響

かごの内扉が変形した。ただし、復旧後のエレベーターの動作に影響はなく、安全性も問題ないことを確認している。